

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/4493/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto Carta

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Immeso sul mercato da

ZAMBAITI PARATI S.p.A.

Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY

e prodotto nello stabilimento

ZAMBAITI PARATI S.p.A.

Via S. Pertini, 2 - 24021 ALBINO (BG) - ITALY

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che gli Organismi Notificati **CSI SPA** hanno eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'Organismo Notificato **CSI SPA** ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 15102:2007** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **29/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 29/02/2012

Rev. 0

Registrazione numero

0497/CPD/4493/12

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

Rivestimento Murale Vinilico ZAMBAITI con Supporto Carta

Descrizione:	Rivestimento murali in rotoli
Peso per unità di superficie:	da 280 g/m ² a 500 g/m ²
Spessore:	da 0,3 mm a 5,6 mm
4.1 Reazione al fuoco:	B-s2, d0
Allestimento del campione:	incollato a supporto incombustibile
4.2 Rilascio di formaldeide:	passa
4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose:	
4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici:	
- Antimonio	< 5 mg/kg
- Arsenico	< 5 mg/kg
- Bario	< 5 mg/kg
- Cadmio	< 5 mg/kg
- Cromo	< 5 mg/kg
- Piombo	< 5 mg/kg
- Mercurio	< 5 mg/kg
- Selenio	< 5 mg/kg
4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM):	passa

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione:

0014\DC\REA\11_1 del 19/01/2011
0014\DC\REA\11_2 del 19/01/2011
0014\DC\REA\11_3 del 19/01/2011
0014\DC\REA\11_4 del 19/01/2011
0014\DC\REA\11_9 del 18/01/2011
0575\FPM\FDC\10 del 11/06/2010

Bollate, 29/02/2012
Rev. 0